

Regione Piemonte

CITTÀ di CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino

O G G E T T O :

*Progetto di Piano di Recupero per
Sostituzione edilizia con Demolizione e Ricostruzione –
Recupero Volumetria Esistente per Realizzazione
Edificio di Civile Abitazione Plurifamiliare in strada San
Bernardo – vicolo Felizatti - via Cesare Battisti a
Castellamonte*

P R O P R I E T À :

MUSSO Giancarlo

TABELLA DELLE SUPERFICI AEROILLUMINANTI

IL TECNICO

GALLO PECCA Arch. Roberto
Corso Torino n°15
10086 RIVAROLO CAN.SE
C.F. : GLL RRT 76B22 E379N
P.I. : 09075010018

PIANO RIALZATO

Alloggio 1:

✓ **Soggiorno con angolo cottura**

Superficie pavimento = $(2.68 \times 4.14) + (3.10 \times 5.30) + (1.50 \times 0.68) = 28.54 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.60 \times 2.50) = 4.00 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 7,135 verificato

✓ **Bagno**

Superficie pavimento = $(1.80 \times 3.00) = 5.40 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(0.80 \times 1.50) = 1.20 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 4,5 verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.64 \times 5.32) = 14.04 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 2.50) = 3.75 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 3,744 verificato

Alloggio 2:

✓ **Soggiorno con angolo cottura**

Superficie pavimento = $(2.68 \times 4.34) + (3.10 \times 5.30) + (1.40 \times 0.68) = 29.01 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.60 \times 2.50) = 4.00 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 7,252 verificato

✓ **Bagno**

Superficie pavimento = $(1.89 \times 3.00) = 5.67 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(0,80 \times 1,50) = 1.20 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 4,725 verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.92 \times 5.32) = 15.53 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 2.50) = 3.75 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,141$ verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.92 \times 3.72) = 10.86 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 1.50) = 2.25 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,827$ verificato

Alloggio 3:

✓ **Soggiorno con angolo cottura**

Superficie pavimento = $(2.68 \times 4.34) + (3.10 \times 5.30) + (1.40 \times 0.68) = 29.01 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.60 \times 2.50) = 4.00 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 7,252$ verificato

✓ **Bagno**

Superficie pavimento = $(1.89 \times 3.00) = 5.67 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(0,80 \times 1,50) = 1.20 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,725$ verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.92 \times 5.32) = 15.53 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 2.50) = 3.75 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,141$ verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.92 \times 3.72) = 10.86 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 1.50) = 2.25 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,827$ verificato

Alloggio 4:

✓ Soggiorno con angolo cottura

Superficie pavimento = $(2.68 \times 4.14) + (3.10 \times 5.30) + (1.50 \times 0.68) = 28.54 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.60 \times 2.50) = 4.00 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 7,135 verificato

✓ Bagno

Superficie pavimento = $(1.80 \times 3.00) = 5.40 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(0.80 \times 1.50) = 1.20 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 4,5 verificato

✓ Camera

Superficie pavimento = $(2.64 \times 5.32) = 14.04 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 2.50) = 3.75 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 3,744 verificato

PIANO PRIMO

Alloggio 5:

✓ Soggiorno con angolo cottura

Superficie pavimento = $(2.68 \times 4.14) + (3.10 \times 5.30) + (1.50 \times 0.68) = 28.54 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.60 \times 2.50) = 4.00 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 7,135 verificato

✓ Bagno

Superficie pavimento = $(1.80 \times 3.00) = 5.40 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(0.80 \times 1.50) = 1.20 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 4,5 verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.64 \times 5.32) = 14.04 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 2.50) = 3.75 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 3,744$ verificato

Alloggio 6:

✓ **Soggiorno con angolo cottura**

Superficie pavimento = $(2.68 \times 4.34) + (3.10 \times 5.30) + (1.40 \times 0.68) = 29.01 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.60 \times 2.50) = 4.00 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 7,252$ verificato

✓ **Bagno**

Superficie pavimento = $(1.89 \times 3.00) = 5.67 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(0,80 \times 1,50) = 1.20 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,725$ verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.92 \times 5.32) = 15.53 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 2.50) = 3.75 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,141$ verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.92 \times 3.72) = 10.86 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 1.50) = 2.25 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,827$ verificato

Alloggio 7:

✓ **Soggiorno con angolo cottura**

Superficie pavimento = $(2.68 \times 4.34) + (3.10 \times 5.30) + (1.40 \times 0.68) = 29.01 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.60 \times 2.50) = 4.00 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 7,252$ verificato

✓ **Bagno**

Superficie pavimento = $(1.89 \times 3.00) = 5.67 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(0,80 \times 1,50) = 1.20 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,725$ verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.92 \times 5.32) = 15.53 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 2.50) = 3.75 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,141$ verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.92 \times 3.72) = 10.86 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 1.50) = 2.25 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,827$ verificato

Alloggio 8:

✓ **Soggiorno con angolo cottura**

Superficie pavimento = $(2.68 \times 4.14) + (3.10 \times 5.30) + (1.50 \times 0.68) = 28.54 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.60 \times 2.50) = 4.00 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 7,135$ verificato

✓ **Bagno**

Superficie pavimento = $(1.80 \times 3.00) = 5.40 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(0.80 \times 1.50) = 1.20 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,5$ verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.64 \times 5.32) = 14.04 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 2.50) = 3.75 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 3,744$ verificato

PIANO SECONDO MANSARDATO

Alloggio 9:

✓ **Soggiorno con angolo cottura**

Superficie pavimento = $(2.68 \times 4.14) + (2.10 \times 5.30) + (1.50 \times 0.68) = 23.24 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.60 \times 2.50) = 4.00 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 5,81$ verificato

✓ **Bagno**

Superficie pavimento = $(1.80 \times 3.00) = 5.40 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(0.80 \times 1.20) = 0.96 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 5,625$ verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.64 \times 5.32) = 14.04 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 2.10) = 3.15 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,457$ verificato

Alloggio 10:

✓ **Soggiorno con angolo cottura**

Superficie pavimento = $(2.68 \times 4.34) + (2.10 \times 5.30) + (1.40 \times 0.68) = 23.71 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.60 \times 2.50) = 4.00 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 5,927 verificato

✓ **Bagno**

Superficie pavimento = $(1.89 \times 3.00) = 5.67 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(0,80 \times 1,20) = 0.96 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 5.906 verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.92 \times 5.32) = 15.53 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 2.10) = 3.15 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 4,930 verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.92 \times 3.72) = 10.86 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 1.50) = 2.25 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 4,827 verificato

Alloggio 11:

✓ **Soggiorno con angolo cottura**

Superficie pavimento = $(2.68 \times 4.34) + (2.10 \times 5.30) + (1.40 \times 0.68) = 23.71 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.60 \times 2.50) = 4.00 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 5,927 verificato

✓ **Bagno**

Superficie pavimento = $(1.89 \times 3.00) = 5.67 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(0,80 \times 1,20) = 0.96 \text{ mq}$

Rapporto = 1 / 5.906 verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.92 \times 5.32) = 15.53 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 2.10) = 3.15 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,930$ verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.92 \times 3.72) = 10.86 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 1.50) = 2.25 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,827$ verificato

Alloggio 12:

✓ **Soggiorno con angolo cottura**

Superficie pavimento = $(2.68 \times 4.14) + (2.10 \times 5.30) + (1.50 \times 0.68) = 23.24 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.60 \times 2.50) = 4.00 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 5,81$ verificato

✓ **Bagno**

Superficie pavimento = $(1.80 \times 3.00) = 5.40 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(0.80 \times 1.20) = 0.96 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 5,625$ verificato

✓ **Camera**

Superficie pavimento = $(2.64 \times 5.32) = 14.04 \text{ mq}$

Superficie aeroilluminante = $(1.50 \times 2.10) = 3.15 \text{ mq}$

Rapporto = $1 / 4,457$ verificato